

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:43

**EDTA**

Komplexbildner z.B. in Waschmittel

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
2018-06-26	Gesamtprobe	<	1,00	µg/l
2022-02-21	Gesamtprobe		3,00	µg/l

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:28

**Phenolindex**

Hinweist auf Asphaltierungsmaßnahmen

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
1990-09-05	Gesamtprobe	<	5,00	µg/l
1998-11-09	Gesamtprobe	<	10,00	µg/l
1999-03-29	Gesamtprobe	<	10,00	µg/l
1999-11-18	Gesamtprobe	<	10,00	µg/l
2000-05-19	Gesamtprobe	<	10,00	µg/l
2001-05-17	Gesamtprobe	<	10,00	µg/l
2002-05-31	Gesamtprobe		90,00	µg/l
2003-10-30	Gesamtprobe		20,00	µg/l
2005-05-04	Gesamtprobe		30,00	µg/l

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:46

**Carbamazepin**

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
1999-11-18	Gesamtprobe	<	0,10	µg/l
2000-05-19	Gesamtprobe	<	0,10	µg/l
2001-11-16	Gesamtprobe	<	0,10	µg/l
2002-09-18	Gesamtprobe	<	0,10	µg/l
2003-04-15	Gesamtprobe	<	0,10	µg/l
2004-04-21	Gesamtprobe	<	0,05	µg/l
2005-05-04	Gesamtprobe	<	0,05	µg/l
2006-08-16	Gesamtprobe	<	0,05	µg/l
2008-05-30	Gesamtprobe	<	0,05	µg/l
2009-06-09	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2010-06-11	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2012-07-13	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2013-08-26	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2014-08-13	Gesamtprobe		0,19	µg/l
2015-11-04	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2016-07-21	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2018-06-26	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2018-06-26	Gesamtprobe	<	0,03	µg/l
2019-07-04	Gesamtprobe		0,13	µg/l
2019-07-04	Gesamtprobe		0,13	µg/l

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:50

**Triflouressigsäure**

z.B. Klimaanlage

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
2022-02-21	Gesamtprobe		3,80	µg/l
2023-08-17	Gesamtprobe		3,50	µg/l

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:53

**Acesulfam-H**

Süsstoff

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
2018-06-26	Gesamtprobe		0,17	µg/l
2022-02-21	Gesamtprobe		0,91	µg/l

V/12 -ISENDORF- ( 110050125 )

null.xlsx 02.04.2024 11:56

**Coffein**

Datum der Probenahme	Trennverfahren	Hinweis zum Messwert	Messwert	Maßeinheit
2018-06-26	Gesamtprobe		0,08	µg/l
2022-02-21	Gesamtprobe	<	0,05	µg/l

## V/12 -ISENDORF Nitrat

Datum der Probe	Trennverfahren	Messwert	Maßeinheit
1988-04-27	nach Labourjournal	54,01	mg/l
1988-10-26	nach Labourjournal	101,82	mg/l
1989-04-03	nach Labourjournal	61,98	mg/l
1989-09-22	nach Labourjournal	4,43	mg/l
1990-09-05	nach Labourjournal	105,19	mg/l
1991-04-15	nach Labourjournal	92,04	mg/l
1992-02-06	nach Labourjournal	89,56	mg/l
1993-01-12	nach Labourjournal	55,38	mg/l
1993-09-01	nach Labourjournal	75,48	mg/l
1994-07-18	gelöster Anteil	65,25	mg/l
1994-12-13	nach Labourjournal	73,13	mg/l
1995-05-10	nach Labourjournal	47,37	mg/l
1995-11-22	nach Labourjournal	109,35	mg/l
1996-05-13	Gesamtprobe	97,39	mg/l
1996-10-21	Gesamtprobe	94,74	mg/l
1997-06-25	Gesamtprobe	105,36	mg/l
1997-11-11	Gesamtprobe	97,39	mg/l
1998-05-27	Gesamtprobe	88,98	mg/l
1998-11-09	Gesamtprobe	126,17	mg/l
1999-03-29	Gesamtprobe	48,70	mg/l
1999-11-18	Gesamtprobe	92,08	mg/l
2000-05-19	Gesamtprobe	81,01	mg/l
2000-10-16	Gesamtprobe	138,12	mg/l
2001-05-17	Gesamtprobe	99,61	mg/l
2001-11-16	Gesamtprobe	127,05	mg/l
2002-05-31	Gesamtprobe	101,38	mg/l
2002-09-18	Gesamtprobe	116,43	mg/l
2003-04-15	Gesamtprobe	139,45	mg/l
2003-10-30	Gesamtprobe	138,12	mg/l
2004-04-21	Gesamtprobe	112,89	mg/l
2004-11-08	Gesamtprobe	122,63	mg/l
2005-05-04	Gesamtprobe	135,47	mg/l
2005-11-02	Gesamtprobe	107,58	mg/l
2006-08-16	Gesamtprobe	108,02	mg/l
2007-06-13	Gesamtprobe	39,80	mg/l
2008-05-30	Gesamtprobe	62,86	mg/l
2008-10-10	Gesamtprobe	127,05	mg/l
2009-06-09	Gesamtprobe	144,32	mg/l

2010-06-11	Gesamtprobe	86,77	mg/l
2011-05-11	Gesamtprobe	42,06	mg/l
2012-07-13	Gesamtprobe	73,49	mg/l
2013-08-26	Gesamtprobe	114,22	mg/l
2014-08-13	Gesamtprobe	81,46	mg/l
2015-11-04	Gesamtprobe	69,06	mg/l
2016-07-21	Gesamtprobe	57,55	mg/l
2017-07-11	Gesamtprobe	110,00	mg/l
2018-06-26	Gesamtprobe	70,83	mg/l
2019-07-04	Gesamtprobe	106,25	mg/l
2020-03-04	Gesamtprobe	92,97	mg/l
2021-11-09	Gesamtprobe	43,12	mg/l
2022-02-21	Gesamtprobe	73,05	mg/l
2023-08-17	Gesamtprobe	56,22	mg/l
2024-08-20	Gesamtprobe	47,810	mg/l

**WW.ORTHEIDE-VK16 ( 11881162 ), Nitrat**

Datum der Probe	Trennverfahren	Messwert	Maßeinheit
1983-03-23	nach Labourjournal	0,100	mg/l
1983-09-21	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1983-12-06	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1984-05-15	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1986-11-17	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1988-03-15	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1990-07-16	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1991-07-18	nach Labourjournal	0,000	mg/l
1991-11-15	nach Labourjournal	0,000	mg/l
2001-11-05	Gesamtprobe	0,100	mg/l
2002-01-14	Gesamtprobe	0,050	mg/l
2002-03-19	Gesamtprobe	0,100	mg/l
2002-06-06	Gesamtprobe	0,500	mg/l
2004-04-27	Gesamtprobe	1,000	mg/l
2007-05-10	Gesamtprobe	1,000	mg/l
2012-03-13	nach Labourjournal	1,000	mg/l
2012-11-14	nach Labourjournal	1,000	mg/l
2013-11-07	nach Labourjournal	1,000	mg/l
2015-11-09	nach Labourjournal	1,000	mg/l
2017-11-08	nach Labourjournal	5,000	mg/l